

令和8年3月6日

報道機関の皆様

弥栄支所産業建設課長

### 浜田市ふるさと体験村施設の営業休止について

浜田市ふるさと体験村施設について、このたび水質検査の結果で色度が基準値を超えたため、保健所の指導に基づき営業を休止することとなりましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 1 経 緯

- 2月18日（水） 指定管理者に水質検査で色度が基準値を超えた旨、島根県環境保健公社より連絡があり、指定管理者が再検査を依頼。  
指定管理者の判断で営業を継続。
- 3月5日（木） 再検査の結果、再度色度が基準値を超えていた。
- 3月6日（金） 指定管理者が保健所に問い合わせを行ったところ、営業の休止を口頭指導される。  
弥栄支所産業建設課が報告を受け、以降、事実確認を行う。

#### 2 色 度 ※基準値 5.0 度

- 2月18日（水） 9.8 度（4.8 度超過）
- 3月5日（木） 6.3 度（1.3 度超過）

#### 3 原 因

現在調査中 ※菌の検出はありません

#### 4 利用者の状況 ※仕出し及びイベント

- 2月19日（木） 6名
- 2月21日（土） 確認中
- 2月25日（水） 17名
- 2月28日（土） 確認中
- 3月1日（日） 14名
- 3月4日（水） 29名
- 3月5日（木） 3名

※基準値超過による健康被害等の報告は現在のところ受けていません

【次ページへ】

## 5 今後の対応

- ・3月6日までの利用者を確認して、個人が特定できる場合は指定管理者と支所とで連絡を行い健康状況等の聴き取りを行います。
- ・3月7日より、健康相談窓口を設置します
- ・水道設備の点検を実施して原因の検証を行い、水質検査を再度行い安全性の確保が出来れば営業を再開します。
- ・今後、検査結果については、弥栄支所産業建設課が毎回確認を行い、基準を超えた場合、速やかに関係機関への報告と指定管理者へ対応を指示します。

## 6 健康相談窓口

開設日 3月7日(土)より当面の間

開設時間 8時30分～17時15分

連絡先 浜田市弥栄支所市民福祉課 TEL 0855-48-2656

## 7 この件に関する問合せ先

浜田市弥栄支所産業建設課 TEL 0855-48-2112

以上